

MUNICIPIUL VASLUI

Branșamente
existente montate pe
stâlp de beton SE10

BMPT 32A
stelaj metalic încastrat
în fundație de beton

NA2XBY 4x16
L = 15 m

LOCUINȚĂ

Limita de proprietate

LEA 0,4 kV
PTCz 189 Vaslui
Circuit 7

Branșament
existent

LEGENDĂ:



LEA 0,4 kV existentă, proprietatea S.C. DELGAZ GRID S.A.



LEC+LES 0,4 kV proiectată cu NA2XBY 4x16 mmp, montat în tub de protecție din PVC pe stâlp beton tip SE10 = 10m apoi pozat subteran în profil M = 5 m până la BMPT 32A amplasat pe stelaj metalic încastrat în fundație de beton la limita de proprietate



BMPT 32A proiectat pe stelaj metalic încastrat în fundație de beton

VERIFICATOR / EXPERT	NUME / Prenume	SEMNĂTURĂ	CERINȚĂ	REFERAT / EXPERTIZĂ NR. / DATĂ
Elaborator :	S.C. ELECTRIC COMPANY S.A. Vaslui J37 / 46 / 1995, tel / fax : 0235 / 312438		Beneficiar :	S.C. DELGAZ GRID S.A.
SPECIFICAȚIE	NUME / Prenume	SEMNĂTURĂ	Scara :	Titlu proiect: Alimentare cu energie electrică
ȘEF PROIECT	ing. ILAȘ Doru		1:1.500	LOCUINȚĂ - I Racova, Nr. 17, NC 71833, Mun. Vaslui, Jud. Vaslui
PROIECTAT	ing. STANCU Lucian		Data:	Titlu planșă: Plan cu situația existentă
DESENAT	ing. STANCU Lucian		11.2025	și proiectată
				Pr. nr. : 46/2025
				Faza : D.T.A.C.
				Planșa : A2

PROIECT DE VASLUI
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI
VASLUI
VIZAT SPRE NESCHIMBARE
Anexa la autorizația de construire
destinată
27 din 11.02.2025