APROBAT
D GENERAL,
/I CI ADRIAN

LEGENDA

OBIECTIV STUDIAT

GazEst S.C. GAZ - EST S.A. VASLUI / ROMANIA	Executant: GazEst S.C. GAZ - EST S.A. VASLUI / ROMANIA	Denumire Proiect: EXTINDERE CONDUCTA DE DISTRIBUTIE ,RACORD G.N. INDIVIDUAL PRES. MEDIE DIN PEHD SI P.R.M. PENTRU ALIMENTAREA CU G.N. A IMOBILULUI STR.C-TIN POPOVICI,MUN.VASLUI,JUD. VASLUI	Nr. Plansa: G0
Proiectat:		Scara: %	Denumire Plansa: PLAN DE INCADRARE IN ZONA
Desenat:		2025	Faza: 319/2025 P.TH. + D.D. rev.1
Verificat:			



NOTA SAPATURA SANT:

-FUNDUL SANTULUI VA FI PARA DENIVELARI SI PERSIRI PARA ASPERITATI
PT. A NU DETERIORA CONDUCTELE DE GAZ;
-PE FUNDUL SANTULUI SE VA PREVEDEA UN PAT DE NISIP DE 15 CM;
-DUPA INTRODUCEREA TRONSONULUI SERPUIT IN SANT,SE ACOPERA CU NISIP CU O GROSIME DE 15CM.

CONDITII DE MONTAJ:

-INAINTE DE TRASARE SI INCEPEREA SAPATURILOR PT. POZAREA CONDUCTELOR DE GAZE NATURALE,SE VA SOLICITA PRIZENTA IN TEREN A DELEGATILOR DISTRIBUITORILOR DE UTILITATI SUBTERANE(SC.GAZ,TELECOM,AQUAVAS);
-SE VOR EXECUTA SONDAJE PT. A STABILI CU EXACTITATE POZITIA TUTUROR INSTALATIILOR SI CONSTRUCTIILOR SUBTERANE;
-SAPATURILE SE VOR EXECUTA MANUAL SI MECANIZAT CU INCHIDERE A CIRCULATIEI, A NU DETERIORA CELE ALTE INSTALATII SI CONSTRUCTII SUBTERANE SI SUPRATERANE IN CONFORMITATE CU PREVEDERILE DIN ORDIN 89/2018 CONDUCTELE DE GAZE NATURALE NU VOR TRAVERSA CANALIZAMINTE,SAU ALTE CONSTRUCTII SUBTERANE;
-DE LA INCEPEREA SAPATURILOR SI PANA LA TERMINAREA COMPLETA A LUCRARILOR SE VA UTILIZA SEMNALIZATOARE DE ZI SI DE NOAPTE, DAR UNDE ESTE CAZUL CIRCULATIA ESTE DIRIJATA DE O PERSOANA INSTRUITA IN ACEST SCOP;
-LA INTERSECTIA CU ALTE INSTALATII SAU CONSTRUCTII SUBTERANE,CONDUCTA DE GAZE NATURALE SE VA MONTA DEASUPRA CONSTRUCTIEI CANALIZARE SAU CABLULUI TRAVERSAT,LA DISTANTA DE 30mm;
-LA SUBTRAVERSAREA DE STRAZILE CAROSABILE,PARCARI SI IN CAZUL IN CARE DISTANTA MINIMA DE PROTECTIE PU POATE FI ASIGURATA,CONDUCTA DE GAZE NATURALE VA FI INTRODUSA INTR-UN TUB DE PROTECTIE;
-LUCRARILE DE MONTAJ PT. RETELELE DE DISTRIBUTIE A GAZELOR NATURALE VOR INCEPE DUPA EXECUTAREA LUCRARILOR DE RETEA SITUATE PE VERTICALA;
PT. ADUCEREA TERENULUI LA COTELE AMENAJATE SI POZAREA IN TEREN A TUTUROR CELORLALTE INSTALATII SAU CONSTRUCTII APARUTE LUCRARILOR DE FOLOSINTA GENERALE.

S.C. GAZ EST S.A. - SERV. ASD

Cond. de distrib./~~record~~/SRM/PRM g.n. proiectat are următoarele caracteristici: mat. PE, Dn 63, Qtot.inst. 3,74 mc/h.

Proiectul corespunde d.p.d.v. tehnic prevederilor N.T.P.E.E. aprobate prin Ord. A.N.R.E. nr. 89/2018.

Cond. de distrib./~~racord~~/SRM/PRM g.n. se va racorda în conducta/racordul g.n. presiune redusa existent, P.I.F. în anul 2010 conform ctr. concesiune / ~~Reg. racordare~~ nr. __

Data 11.12.2025

S.C. GAZ EST S.A. - SERV. ASD

Cond. de distrib./~~racord~~/SRM/PRM g.n. proiectat are următoarele caracteristici: mat. PE, Dn 32, Qtot.inst. 3,74 mc/h.

Proiectul corespunde d.p.d.v. tehnic prevederilor N.T.P.E.E. aprobate prin Ord. A.N.R.E. nr. 89/2018.

~~Cond. de distrib./racord/SRM/PRM~~ g.n. se va racorda în conducta/racordul g.n. presiune redusa existent, P.I.F. în anul 2010 conform ctr. concesiune / ~~Reg. racordare~~ nr. __

Data 11.12.2025

S.C. GAZ EST S.A.

Conductă distribuție/racor
proiectat, regim de presiune

AVIZAT PENTRU EXECUȚIE

Proiectul corespunde d.p.d.v. tehnic și poate fi executat cu respectarea prevederilor N.T.P.E.E. aprobate prin Ord. A.N.R.E. nr. 89/2018 cap. VI; VII; IX÷XIII.
Lucrarea se va executa pe răspunderea instalatorilor autorizați A.N.R.E. conform legislației în vigoare.

AV J RACORDARE LA SD
I IE, ÎN EXPL
DIREC AL

APROB
DIRECT AL,
ING. TIG AN

APROBAT
11. DEC. 2025

NUME: OLTEI MARIAN
CNP: 1690203343243
INSTALATOR AUTORIZAT GAZE NATURALE
TIP: PGD,PGIU - PROIECTARE
LEGITIMATIE NR.20120
data:03.01.2025,Semna

NUME: TUDUCIUC ANDREI
CNP: 1801218374510
INSTALATOR AUTORIZAT GAZE NATURALE
TIP: EGD,EGIU - EXECUTIE
LEGITIMATIE NR.512160871; 412160938
data:20.12.2021,Semnatura

LEGENDA

FAM. CARP CEZAR ANDREI, STR. C-TIN POPOVICI, NR. 16 (NC84600), MUN. VASLUI, JUD. VASLUI

P.R.M. ECHIPAT: A) REGULATOR TIP UZ CASNIC
- Qmax = 25 mc/h P1=2-0.05 Bar; P2=0,025 Bar
B) CONTOR VOLUMETRIC CU MEMBRANA TIP G4

RACORD G.N. INDIVIDUAL DIN PE Ø32mm, L=1m PROIECTAT, CE SE VA MONTA SUBTERAN PE STR. C-TIN POPOVICI

CONDUCTA G.N. PR. REDUSA DIN PE Ø63mm, L=70m, PROIECTATA PE STR. C-TIN POPOVICI

CONDUCTA G.N. PR. REDUSA DIN PE Ø50mm, EXISTENTA PE STR. C-TIN POPOVICI

CONDUCTA CANALIZARE,EXISTENTA

CONDUCTA APA,EXISTENTA

LINIE ELECTRICA SUBTERANA,EXISTENTA

Proiectant: GazEst
S.C. GAZ - EST S.A.
VASLUI / ROMANIA

Executant: GazEst
S.C. GAZ - EST S.A.
VASLUI / ROMANIA

Denumire Proiect:
EXTINDERE CONDUCTA DE DISTRIBUTIE ,RACORD G.N. INDIVIDUAL PRES. MEDIE DIN PEHD SI P.R.M. PENTRU ALIMENTAREA CU G.N. A IMOBILULUI
STR.C-TIN POPOVICI,MUN.VASLUI,JUD. VASLUI

Nr. Plansa: G1

Proiectat:		Scara:	Denumire Plansa: PLAN DE SITUATIE
Desenat:		%	
Verificat:		2025	Faza: 319/2025 P.TH. + D.D. rev.1