

NA2XBY 2x25 mmp
L = 20 m
BMPM 32A
stelaj metalic încastrat
în fundație de beton

LEA 0,4 kV
Circuit 3
PTA 6 Moara Grecilor

SE10
6/3/29

Profil T
(Teava PVC)

Capăt de rețea

JUDEȚUL VASLUI
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI
VASLUI

VIZAT SPRE NESCHIMBARE

Anexa la autorizația de construire

Nr 83 din 26.03.2026

Arhitect șef

Limita de proprietate

Branșament subteran monofazat
existent cu BMPM 40A și cablu
NA2XY 2x25 mmp, L = 80 m

Branșament subteran monofazat
existent cu BMPM 40A și cablu
NA2XBY 2x25 mmp, L = 105 m

LEGENDĂ:



LEA 0,4 kV existentă, proprietatea S.C. DELGAZ GRID S.A.



LES 0,23 kV proiectat cu NA2XBY 2x25 mmp, montat în tub de protecție din PVC pe stâlp beton tip SE10 nr. 29, L = 10m și 10m pozat subteran în profil M+T până la BMPM 32A amplasat la limita de proprietate pe stelaj metalic încastrat în fundație de beton.



BMPM 32A proiectat pe stelaj metalic încastrat în fundație de beton



Profil T (Teava PVC)

VERIFICATOR
/ EXPERT

NUME / Prenume

SEMNĂTURĂ

CERINȚĂ

REFERAT / EXPERT

Elaborator:

SPECIFICĂ

ȘEF PROIECT

PROIECTAT

DESENAT

Beneficiar: S.C. DELGAZ GRID S.A.

Investitor:

Scara: 1:1.000
Locuință: Loc. Moara Grecilor
Str. Iuliu Maniu, NC/6328, Mun. Vaslui

Data: 1.2026
Titlu planșă: Plan cu situația existentă și proiectată

Pr. nr.:

Faza:
D.T.A.C.

Planșa:
A2