



NOTA:

- **Proba de rezistență:** verificarea se va realiza la presiunea de 9 bar.
- **Țiștii de realizare a probei de rezistență la presiune a conductei de distribuție a gazelor naturale, a racordului sau a instalației de utilizare a gazelor naturale va fi de 1 ord.**
- **Proba de etanșeitate:** verificarea se va realiza la presiunea de 6 bar.
- **Țiștii de realizare a probei de etanșeitate la presiune a conductei de distribuție a gazelor naturale, a racordului sau a instalației de utilizare a gazelor naturale va fi de 1 ord.**

S.C. GAZ EST S.A. - SERV. ASD

Cond. de
are urmă
Qtot.inst
Proiectul
N.T.P.E.I
Cond. de
în condi
existent,
concesiu
Data

APPROB
25. MAR. 2025

S.C. GAZ EST S.A.

LEGENDA

FAM. TUFA ELENA, STR. IOANESEI ADRIAN, NR. 52 (PACURARE DIN STR. V. TURCANU)
MUN. VASLUI, JUD. VASLUI;

P.R.M. ECHIPAT: A) REGULATOR TIP UZ CASNIC

- Qmax = 25 mc/h P1=2-0.05 Bar; P2=0,025 Bar

B) CONTOR VOLUMETRIC CU MEMBRANA TIP G4

RACORD G.N. INDIVIDUAL DIN PE Ø32mm, L=8m, PROIECTAT, CE SE VA MONTA SUBTERAN PE STR. VETERAN TURCANU

CONDUCTA G.N. PR. REDUSA DIN OL Ø6" (168,3 mm),

EXISTENTA PE STR. VETERAN TURCANU

Denumire Proiect:

ACORI
NTRU

G1

Denumire Plansa:

PLAN DE SITUATIE

aza:

64/2026 P.T.H. + D.D.

rev.1