



Racord g.n. presiune medie individualizat din PEHD Dn32mm, L=2m-proiectat, Qtotal=11.12 mc/h

JUDETUL VASLUI
PRIMĂRIA MUNICIPIUL VASLUI
VIZAT SPRE NESCHIMBARE
Anexa la autorizația de construire
Nr 133 din 30.06.2018
Arhitect se

LEGENDA
[] DUPLEX 1 SI DUPLEX 2 MUN. VASLUI, JUD. VASLUI;
STR. STEFAN PROCOPIU

P.R.M. ECHIPAT: A) REGULATOR TIP UZ CASNIC
- Qmax = 25 mc/h P1=6-2 Bar; P2=0,025 Bar
B) CONTOR VOLUMETRIC CU MEMBRANA TIP G4

RACORDURI G.N. INDIVIDUALE DIN PE Ø32mm, L=2m, PROIECTATE, CE SE VOR MONTA SUBTERAN PE STR. STEFAN PROCOPIU;

CONDUCTA G.N. PR. MEDIE DIN PEØ63mm, EXISTENTA;

NOTA:
• Proba de rezistență: verificarea se va realiza la presiunea de 9 bar.
Timpul de realizare a probei de rezistență la presiune a conductei de distribuție a gazelor naturale, a racordului sau a instalației de utilizare a gazelor naturale va fi de 1 oră;
• Proba de etanșeitate: verificarea se va realiza la presiunea de 6 bar.
Timpul de realizare a probei de etanșeitate la presiune a conductei de distribuție a gazelor naturale, a racordului sau a instalației de utilizare a gazelor naturale va fi de 1 oră;

Pr	Denumire Proiect:	Nr. Plansa:
		G1
		STR. STEFAN PROCOPIU, NR. 16, MUN. VASLUI, JUD. VASLUI
	Scara:	Denumire Plansa:
	%	PLAN DE SITUAȚIE
	2026	Faza:
		69/2026 P.Th. + D.D.
		rev.1