



NOTA:

- Proba de rezistență: verificarea se va realiza la presiunea de 9 bar.
- Timpul de realizare a probei de rezistență la presiune a conductei de distribuție a gazelor naturale, a racordului sau a instalației de utilizare a gazelor naturale va fi de 1 oră;
- Proba de etanșeitate: verificarea se va realiza la presiunea de 6 bar.
- Timpul de realizare a probei de etanșeitate la presiune a conductei de distribuție a gazelor naturale, a racordului sau a instalației de utilizare a gazelor naturale va fi de 1 oră;

S.C. GAZ EST S.A. - SERV. ASD

Cond. de distrb./racord/SRM/PRM g.n. proiectat are următoarele caracteristici: mat. PE, Dn 32, Qtot.inst. 7711 mc/h.

Proiectul corespunde d.p.d.v. tehnic prevederilor N.T.P.E.E. aprobate prin Ord. A.N.R.E. nr. 89/2018.

Cond. de distrb./racord/SRM/PRM g.n. se va racorda în conducta/racordul g.n. presiune existent, P.I.F. în anul 2025 conform cr. conexiune / Reg. racordare nr. 1045/2002

Data 28.05.2026 Serv. ASD

S.C. GAZ EST S.A. - SERV. ASD

Cond. de distrb./racord/SRM/PRM g.n. proiectat are următoarele caracteristici: mat. PE, Dn 32, Qtot.inst. 2778 mc/h.

Proiectul corespunde d.p.d.v. tehnic prevederilor N.T.P.E.E. aprobate prin Ord. A.N.R.E. nr. 89/2018.

Cond. de distrb./racord/SRM/PRM g.n. se va racorda în conducta/racordul g.n. presiune existent, P.I.F. în anul 2025 conform cr. conexiune / Reg. racordare nr. 1045/2002

Data 28.05.2026 Serv. ASD

NUME: TUDUCIUC ANDREI
CNP: 1801218374510
INSTALATOR AUTORIZAT GAZE NATURALE

TIP: EGD, EGIU - EXECUTIE
LEGITIMATIE NR. 512160871, 412160938
data: 20.12.2021, Semnatura

NUME: CONDURACHE GABRIEL
CNP: 1880927374548
INSTALATOR AUTORIZAT GAZE NATURALE

TIP: PGD, PGIU - PROIECTARE
LEGITIMATIE NR. 211180070, 111180076,
data: 19.11.2023, Semnatura

VIZAT SPRE NESCHIMBARE

Anexa la autorizația de construire

2026 din 2026

APROBAT

28. MAI. 2026

utilat prin rilor

LEGENDA

OBIECTIVE STUDIATE, STR. G-RAL V-LE M

P.R.M. ECHIPAT: A) REGULADOR TIP UZ C/ - Qmax = 25 mc/h P. B) CONTOR VOLUMETRIC

RACORDURI G.N. INDIVIDUALE DIN PE Ø32mm, L=1m-7m, PROIECTATE, CE SE VOR MONTA SUBTERAN PE STR. G-RAL V-LE MILEA;

CONDUCTA G.N. PR. REDUSA DIN PE Ø50mm, EXISTENTA PE STR. G-RAL V-LE MILEA;

CONDUCTA CANALIZARE EXISTENTA

CONDUCTA APA EXISTENTA

Proiectant:	Executant:	Nr. Plansa:
S.C. GAZ EST S.A. VASLUI / ROMANIA	S.C. GAZ EST S.A. VASLUI / ROMANIA	G1
Proiectat:	Scara:	Denumire Plansa:
Ing. Condurache Gabriel	%	PLAN DE SITUATIE
Desenat:		
Ing. Olteu Marian		
Verificat:		
Ing. Mazilu Delia		
		Faza: 106/2026 P.TH. + D.D.
		rev.1