



Qitotal=237.26mc/h

LEGENDA

- SC TUDOR VLAD RESIDENCE SRL-NR.206; SC APIMUNT SRL-NR.187,STR.STEFAN CEL MARE, MUN.VASLUI;
- RACORDURI G.N. INDIVIDUALE DIN PEHD100 Dn40mm, L=6m (2 buc), PROIECTATE PE STR. PLEVNEI, CE SE VOR MONTA SUBTERAN
- RACORD G.N. INDIVIDUAL DIN PEHD100 Dn32mm, L=1m (1 buc), PROIECTAT PE STR. PLEVNEI, CE SE VA MONTA SUBTERAN
- CONDUCTA G.N. PRESIUNE REDUSA DIN PEHD100 Dn90mm, L_{total}=225m, PROIECTATA PE STR. PLEVNEI, CE SE VA MONTA SUBTERAN
- CONDUCTA G.N. PRESIUNE REDUSA DIN PEHD100 Dn63mm, EXISTENTA PE STR. PLEVNEI, MONTATA SUBTERAN
- CONDUCTA CANALIZARE, EXISTENTA
- CONDUCTA APA, EXISTENTA

NOTA SAPATURA SANT:

- FUNDUL SANTULUI VA FI FARA DENIVELARI SI PERETII FARA ASPERITATI
- PT. A NU DETERIORA CONDUCTELE DE GAZ;
- PE FUNDUL SANTULUI SE VA PREVEDEA UN PAT DE NISIP DE 15 CM;
- DUPA INTRODUCEREA TRONSONULUI SERPUIT IN SANT, SE ACOPERA CU NISIP CU O GROSIME DE 15CM.

CONDITII DE MONTAJ:

- INAINTE DE TRASARE SI INCEPEREA SAPATURILOR PT. POZAREA CONDUCTELOR DE GAZE NATURALE, SE VA SOLICITA PREZENTA IN TEREN A DELEGATILOR DETINATOARE DE UTILITATI SUBTERANE (DELGAZ GRID, TELEKOM, AQUAVAS);
- SE VOR EXECUTA SONDAJE PT. A STABILII CU EXACTITATE POZITIA TUTUROR INSTALATIILOR SI CONSTRUCTIILOR SUBTERANE;
- SAPATURILE SE VOR EXECUTA MANUAL SI MECANIZAT CU DEOSEBITA GRUIA PT. A NU DETERIORA CELALTE INSTALATII SI CONSTRUCTII SUBTERANE SI SUPRATERANE IN CONFORMITATE CU PREVEDERILE DIN ORDIN 89/2018. CONDUCTELE DE GAZE NATURALE NU VOR TRAVERSA CANALE, CAMINE SAU ALTE CONSTRUCTII SUBTERANE;
- DE LA INCEPEREA SAPATURILOR SI PANA LA TERMINAREA COMPLETA A LUCRARILOR SE VA UTILIZA SEMNALIZATOARE DE ZI SI DE NOAPTE, IAR UNDE ESTE CAZUL CIRCULATIA ESTE DIRIJATA DE O PERSOANA INSTRUITA IN ACEST SCOP;
- LA INTERSECTIA CU ALTE INSTALATII SAU CONSTRUCTII SUBTERANE, CONDUCTA DE GAZE NATURALE SE VA MONTA DEASUPRA CONDUCTEI CANALULUI SAU CABLULUI TRAVERSAT LA DISTANTA DE 200mm;
- LA SUBTRAVERSAREA DE STRAZI LAEI CAROSABILE, PARCAJE SI IN CAZULSI IN CAZUL IN CARE DISTANTA MINIMA DE PROTECTIE NU POATE FI ASIGURATA, CONDUCTA DE GAZE NATURALE VA FI INTRODUSA INTR-UN TUB DE PROTECTIE;
- LUCRARILE DE MONTAJ PT. REELELE DE DISTRIBUTIE A GAZELOR NATURALE VOR INCEPE DUPA EXECUTAREA LUCRARILOR DE SISTEMATIZARE PE VERTICALA
- PT. ADUCEREA TERENULUI LA COTELE AMENAJATE SI POZAREA IN TEREN A TUTUROR CELORLALTE INSTALATII SAU CONSTRUCTII AFERENTE LUCRARILOR DE FOLOSINTA GENERALE.

JUDEȚUL VASLUI
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI
VASLUI

VIZAT SPRE NESCHIMBARE
Anexa la autorizația de construire
desfinitare
Nr. 253 din 16.02.2026

VERIFICAT
NR. V14
VGD
GERINTE A.B.C.D.E.F.

S.C. GAZ EST S.A. - SERV. ASD
Cond. de distrib./racord/SRM/PRM g.n. proiectat
are următoarele caracteristici: mat. PE, Dn 90
Q_{tot} inst. 237.26 mc/h.
Proiectul corespunde d.p.d.v. tehnic prevederilor
N.T.P.E.E. aprobate prin Ord. A.N.R.E. nr. 89/2018.
Cond. de distrib./racord/SRM/PRM g.n. se va racorda
în conducta/racordul g.n. presiune existent, P.I.F. în anul 2019 conform ctr.
concesiune / Reg. racordare nr. 1045/2002
Data 07.07.2026 Serv. ASD

S.C. GAZ EST S.A. - SERV. ASD
Cond. de distrib./racord/SRM/PRM g.n. proiectat
are următoarele caracteristici: mat. PE, Dn 90
Q_{tot} inst. 116 mc/h.
Proiectul corespunde d.p.d.v. tehnic prevederilor
N.T.P.E.E. aprobate prin Ord. A.N.R.E. nr. 89/2018.
Cond. de distrib./racord/SRM/PRM g.n. se va racorda
în conducta/racordul g.n. presiune existent, P.I.F. în anul 2019 conform ctr.
concesiune / Reg. racordare nr. 1045/2002
Data 07.07.2026 Serv. ASD

APROBAT
07. IUL. 2026

S.C. GAZ EST S.A.
Conductă distribuție/racord/SRM/PRM g.n.
proiectat, regim de presiune redusă/medie

AVIZAT PENTRU EXECUȚIE
Proiectul corespunde d.p.d.v. tehnic și poate fi executat
cu respectarea prevederilor N.T.P.E.E. aprobate prin
Ord. A.N.R.E. nr. 89/2018 cap. VI; VII; IX-XIII.
Lucrarea se va executa pe răspunderea instalatorilor
autorizați A.N.R.E. conform legislației în vigoare.

AVIZAT PENTRU RACORDARE LA SD
ÎN FUNCȚIUNE, ÎN EXPLOATARE

DIRECTOR GENERAL Serv. ASD

APROBAT,
DIRECTOR GENERAL,
ING. TIGHICI ADRIAN

Proiectant:	Gaz Est	Executant:	S.C. GAZ - EST S.A. VASLUI / ROMANIA	S.C. APIMUNT S.R.L.-NR.187, STR. STEFAN CEL MARE, MUN. VASLUI, JUD. VASLUI
Proiectat:	Ing. Oltei Marian	Scara:	%	Denumire Plansa:
Desenat:	Ing. Oltei Marian			PLAN DE SITUATIE
Verificat:	Ing. Mazilu Delia	2026	Faza:	137/2026 P.TH. + D.D.

38

Nr.
ansa:

31

rev.1