LEGENDA:

LEA 20 kV Vaslui PTCZ 7 Balteni

LEA 20kV proiectata - taxa de racordare , L=50m

LES 20kV proiectata - taxa de utilizare, L=555m

HC 633

PASUNE UAT VASLUI S=54860 sq.m

CF 80004

100,06m

LES 20 kV NA2XSFL2Y 3X(1X150) L=555m

LES 20 kV NA2XSFL2Y 3X(1X150) L=555m

LES 20 kV NA2XSFL2Y 3X(1X150) L=555m

LEA 20kV VASLUI PTCZ 7 BALTENI, DUBLU CIRCUIT

ST 3 PR. 15014 echipat cu CAM+CT LEA-LES

LEA 20kV NOU PROIECTATA L=50m

ST 2 PR. 15014 echipat cu reanclansator

ST 1 PR. 15014 STE

ST 9A PR. 15014 de derivatie

LEA 20kV VASLUI PTCZ 7 BALTENI, DUBLU CIRCUIT

ST6

ST7

ST8

ST9

ST10

ST11

ST12

ST13

ST14

Sere cantitate fructaiza

81390

78642

78173

84989

85547

85582

79179

70934

82247

76030

73870

76010

74051

72418