

Nr. 178/10.09.2026

Către,

**CONSILIUL LOCAL
AL MUNICIPIULUI VASLUI**

În vederea executării lucrării „**Îmbunătățire nivel de tensiune în rețeaua de joasă tensiune aferentă PT 219 Vaslui, județul Vaslui**”, Municipiul Vaslui, județul Vaslui, faza SF+PT+CS+DTAC, având ca beneficiar SC DELGAZ GRID SA și proiectant SC PROING SERV SRL, sunt necesare **lucrări de modernizare și reconfigurare a rețelei de joasă tensiune aferentă postului de transformare PT219 Vaslui. Conform temei de proiectare a DELGAZ GRID LES+LEA 0.4 kV PT 219 Vaslui prezintă tensiuni în afara limitelor admise de Standardul de performanță pentru serviciul de distribuție a energiei electrice la capete de rețea și lipsa posibilității de preluare prin manevre a consumatorilor.**

Conform memoriului tehnic anexat prezentei documentații, lucrarea având ca amplasament proiectat str. Ștefan cel Mare (NC 70873), str. Luca Arbore (NC 84071), str. Eugen Barbu (NC 84073), str. Ion Adam (NC 84091, NC 84075, NC 72939, 88259), str. General Ștefan Gușă (NC 86899, NC 84076), mun. Vaslui, jud. Vaslui, municipiul Vaslui, județul Vaslui, conform planurilor anexate.

Vă rugăm ca, în baza art. 129 din OUG57/03.07.2019 – Codul administrativ, **să inițiați un proiect de hotărâre a Consiliului Local privind acordarea cu titlu gratuit a dreptului de uz și servitute către SC Delgaz Grid SA**, asupra suprafeței de **714 m²** domeniu public NC 70873 din care **690 m²** pt. instalațiile în cablu (lungime totală LES JT proiectată 1380 m), respectiv **24 m²** pt. un număr de 24 de fidele de distribuție.

Solicitarea are ca **bază legală prevederile art. 12 și art. 14 din Legea energiei electrice și gazelor naturale nr. 123/2012** privind atribuțiile Consiliilor Locale în domeniul energetic și ale art. 129 din OUG57/03.07.2019. De asemenea, facem precizarea că **SC DELGAZ GRID SA** asigură serviciile publice de distribuție a energiei electrice în județul Vaslui, conform art. 5 - Anexa 2 din HGR nr. 1342/2001 privind reorganizarea SC "Electrică" SA.

Menționăm că serviciul de distribuție a energiei electrice este un serviciu public concesionat de SC Delgaz Grid SA, de la statul român în baza contractului de concesiune nr. 5 din 20 iunie 2005 care prevede la obiectul contractului, art.2, al.2.1., lit.(i) “prestarea serviciului public tuturor utilizatorilor rețelelor de distribuție a energiei electrice”.

Mai mult, Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012 stipulează la art. 12: Drepturile și obligațiile care decurg din autorizația de înființare și din licențe:

(1) Lucrările de realizare și rețehnologizare ale capacităților energetice pentru care se acordă autorizații, precum și activitățile și serviciile pentru care se acordă licențe sunt de interes public, cu excepția celor care sunt destinate exclusiv satisfacerii consumului propriu al titularului autorizației sau licenței.

(2) Asupra terenurilor și bunurilor proprietate publică sau privată a altor persoane fizice ori juridice și asupra activităților desfășurate de persoane fizice sau juridice în vecinătatea capacității energetice, titularii autorizațiilor de înființare și titularii licențelor beneficiază, în condițiile legii, pe durata lucrărilor de realizare și rețehnologizare, respectiv de funcționare a capacității energetice, de următoarele drepturi:

a) dreptul de uz pentru executarea lucrărilor necesare realizării sau rețehnologizării capacității energetice, obiect al autorizației;

c) servitutea de trecere subterană, de suprafață sau aeriană pentru instalarea/desființarea de rețele electrice sau alte echipamente aferente capacității energetice și pentru acces la locul de amplasare a acestora, în condițiile legii;



(4) Exercițarea drepturilor de uz și servitute asupra proprietăților statului și ale unităților administrative-teritoriale afectate de capacitățile energetice se realizează cu titlu gratuit pe toată durata existenței acestora;

(12) Titularii de autorizații și licențe, beneficiari ai drepturilor de uz și de servitute asupra proprietății publice sau private a statului și a unităților administrativ teritoriale, sunt scutiți de plata de taxe, impozite și alte obligații de plată, instituite de autoritățile publice centrale și locale;

La finalizarea lucrării terenul ocupat temporar pe durata execuției lucrărilor va fi adus la starea inițială de către constructorul lucrării, acest lucru va fi stipulat în contractul de execuție încheiat între firma ce va executa lucrarea și SC Delgaz Grid SA.

Menționăm că acordul Consiliului Local este necesar pentru obținerea de către SC Delgaz Grid SA a autorizației de construire pentru execuția ulterioară a lucrării „**Îmbunătățire nivel de tensiune în rețeaua de joasă tensiune aferentă PT 219 Vaslui, județul Vaslui**”.

Vă rugăm să aveți în vedere ca Hotărârea Consiliului Local să fie emisă în numele SC DELGAZ GRID SA deoarece după execuție rețeaua electrică devine/rămâne proprietatea distribuitorului de energie electrică, în conformitate prevederile art. 2 din HGR nr. 867/2003 și totodată, să conțină acordul privind folosirea terenului necesar efectuării lucrărilor de întreținere și reparații ulterioare de către personalul de exploatare.

Anexe:

- Memoriu tehnic;
- Certificatul de urbanism nr. 509/13.08.2026 ;
- Plan cu încadrarea în zonă
- Planuri cu situația proiectată

Vă mulțumim.

Persoana de contact:
Lucian DAMIAN
Tel. 0747.336.665,
office@proingserv.ro
proingvaslui@gmail.com



MEMORIU TEHNIC

I. DATE GENERALE

1.1. Denumirea obiectivului de investiții: Îmbunătățire nivel de tensiune în rețeaua de joasă tensiune aferentă PT 219 Vaslui, județul Vaslui.

1.2. Amplasamentul obiectivului și adresa: str. Ștefan cel Mare (NC 70873), str. Luca Arbore (NC 84071), str. Eugen Barbu (NC 84073), str. Ion Adam (NC 84091, NC 84075, NC 72939, 88259), str. General Ștefan Gușă (NC 86899, NC 84076), mun. Vaslui, jud. Vaslui.

1.3. Proiectantul lucrărilor: SC PROING SERV SRL, cu sediul în Vaslui, str. Spiru Haret, nr. 4, telefon 0747.336.665, număr de înregistrare la registrul comerțului J37/131/2002, cod fiscal RO14617511, reprezentată prin Damian Lucian.

1.4. Beneficiarul lucrărilor: DELGAZ GRID SA, Târgu Mureș, jud. Mureș, bdul. Pandurilor nr. 42, CUI 10976687, reprezentată prin Cristian Secosan, în calitate director general.

1.5. Perioada de execuție propusă: Anul 2027.

II. DATE SPECIFICE PROIECTULUI

1. Necesitatea investiției

Justificarea necesității proiectului: Conform temei de proiectare nr. 57535 /29.10.2025, LES+LEA 0.4 kV PT 219 Vaslui prezintă tensiuni în afara limitelor admise de Standardul de performanță pentru serviciul de distribuție a energiei electrice la capete de rețea și lipsa posibilității de preluare prin manevre a consumatorilor.

Instalațiile DELGAZ GRID SA existente: PTab219 Vaslui este echipat cu transformator 20/0,4 kV, 400 kVA, echipat cu 8 circuite de distribuție care alimentează abonați de pe următoarele străzi:

- **Str. Ștefan cel Mare (planșele A1, A2)** firidă de distribuție E3-4 amplasată în zona stației de carburanți BEM OIL, alimentată din TDJT prin două cabluri NA2XABY 3x150+70 mmp (circuit nr. 2 și nr. 8) în lungime de aprox. 290 m. Din firida E3-4 se alimentează LEA 0,4 kV de pe ambele părți ale străzii Șt. Cel Mare înspre Vaslui și Moara Grecilor, linie construită cu conductoare izolate torsadate NFA2X 50 Ol-Al 3x50mmp, din care sunt alimentați aproximativ 164 abonați. De la ultimul stâlp de rețea instalațiile existente au traseu în cablu subteran și alimentează radial un număr de 13 firide de distribuție de tip E2-4 pe domeniu public, în direcția spitalului județean.

- **Str. Eugen Barbu (planșele A3, A4)** LEA 0,4 kV cu conductoare izolate torsadate NFA2X 50 Ol-Al 3x70+16mmp.

- **Str. Ion Adam și Ștefan Gușe (planșele A3, A4)** LEA 0,4 kV cu conductoare izolate torsadate NFA2X 50 Ol-Al 3x70+16 mmp.

În apropiere LEA/LES 0,4 kV existente aferente PT219 Vaslui mai există PTab 258 Vaslui în zona spălătoriei auto Self Wash, PTab 255 Vaslui pe str. Ștefan cel Mare, PTCz 80 Vaslui în zona Spitalului TBC.

Pentru remedierea situației existente, se propun următoarele lucrări:

➤ **Pe str. Ștefan cel Mare (NC 70873) (planșele A1-1, A1-2, A2-1, A2-2):**

- Se va construi un LES JT în lungime de aprox. 230 m din PT80 (zona spital TBC) în firida proiectată nr. 219.2.13. Subtraversarea str. Ștefan cel Mare se va realiza prin foraj orizontală în lungime de 30 m în dreptul firidei nr. 219.2.13.
- Se va demonta LEA 0,4 kV existentă de o parte și de alta a străzii: pe partea dreaptă se vor demonta **18 stâlpi de beton** (nr. 1÷nr. 20, din care nr. 14 și nr. 20 se mențin), pe partea stângă se vor demonta un număr de **10 stâlpi de beton**;

o Din PTA 258 Vaslui (planșa A1-2, lângă spălătoria auto Wash&Go) se va realiza un LES JT în lungime de aprox. 26 m și firidă de distribuție E2-4, respectiv un cablu care va subtraversa str. Ștefan cel Mare prin foraj orizontal dirijat.

o Se vor realiza LES JT pe ambele părți ale străzii Ștefan cel Mare, în lungime totală de 1124 m, se vor amplasa firide de distribuție și se vor alimenta consumatorii existenți. LES JT proiectate se vor realiza prin foraj orizontal în zona pensiunii Tosca și până în PT 255, pt. a asigura coexistența cu alte utilități existente (gaze naturale, cablu troleu, etc.).

➤ **Pe str. Luca Arbore (NC 84071)** se mențin stâlpii existenți ai LEA 0,4 kV, se vor înlocui conductoarele subdimensionate și se vor moderniza brânșamentele prin amplasarea grupurilor de măsurare pe stâlpii existenți.

➤ **Pe str. Eugen Barbu (NC 84073), str. Ion Adam (NC 84091, NC 84075, NC 72939, 88259), str. General Ștefan Gușă (NC 86899, NC 84076), (planșele A3 și A4)** se mențin stâlpii existenți ai LEA 0,4 kV, se vor înlocui conductoarele subdimensionate și se vor moderniza brânșamentele prin amplasarea grupurilor de măsurare pe stâlpii existenți.

Pe traseul LES 0,4 kV proiectat se vor monta borne de beton/ținte pentru marcarea traseului.

a) **Situația juridică privind proprietatea asupra terenului care urmează a fi ocupat de investiție:** Amplasarea instalațiilor proiectate pe domeniu public aparținând UAT mun. Vaslui, pe str. de la pct. 1.2, plan 1e situație proiectată;

b) **Suprafața estimată a terenului:** Execuția lucrărilor de amplasare a instalațiilor proiectate necesită ocuparea suprafeței de teren de **714 m²** domeniu public NC 70873 din care **690 m²** pt. instalațiile în cablu (lungime totală LES JT proiectată 1380 m), respectiv **24 m²** pt. un număr de 24 de firide de distribuție.

III. Surse de poluanți și protecția factorilor de mediu: Instalațiile electrice proiectate nu produc agenți poluanți pentru mediul înconjurător privind: calitatea apelor; protecția aerului; protecția împotriva zgomotului și vibrațiilor; protecția împotriva radiațiilor; protecția solului și a subsolului; protecția ecosistemelor terestre și acvatice; - protecția așezărilor umane și a altor obiective de interes public; gospodărirea deșeurilor generate pe amplasament se va realiza prin transportarea la platforma de deșeuri a satului; gospodărirea substanțelor toxice și periculoase – nu este cazul.

IV. Lucrări de refacere a amplasamentului

Lucrările propuse se vor executa pe următoarele străzi: str. Ștefan cel Mare (NC 70873), str. Luca Arbore (NC 84071), str. Eugen Barbu (NC 84073), str. Ion Adam (NC 84091, NC 84075, NC 72939, 88259), str. General Ștefan Gușă (NC 86899, NC 84076), mun. Vaslui, jud. Vaslui.

Terenul afectat pe perioada execuției lucrărilor, cum ar fi depozitarea temporară a materialelor rezultate din demontări precum și a celor necesare pentru montaj, se va reface și se va reda la parametrii inițiali.

V. Prevederi pentru monitorizarea mediului

Instalațiile electrice proiectate nu produc agenți poluanți pentru mediul înconjurător.

VI. Anexe – Piese desenate

- plan cu situația proiectată, scara 1:1000 – format A3;

Șef proiect,

Ing. Lucian DAMIAN



Proiectant,

ing. Vasile DAMIAN