


Tablou electric C.C.
1 protecție 16A / string(circuit)
1 descărcător de 1000 V

INVERTOR 60 kW
ON GRID HYBRID
Pn = 66 kVA
Pa = 60 kW
IP 20

Tablou electric-PF
1 contor pentru prosumator
1 protecție 100 A, IP 54

Tablou electric A.C.
1 SMART METER trifazat
1 protecție 63 A
1 descărcător 275 V

Priză de pământ
4x40 mm

Cablu 5x16 mmp

Tablou anti-insularizare, trifazat, putere invertor 60 kW

T.E.G.

Cablu conectare baterii
cu papuci de cupru 1x25 mmp

P = 60 kW
U = 48 V

Categorie de importanta: C	Clasa de importanta: II	GRF II	Risc mic de incendiu

EXPERT			
VERIFICATOR		REFERAT/EXPERTIZA NR./DATA	Nr./Data:
SPECIFICATIE	NUME / SEMNATURA CERINTA	**Beneficiar:** U.A.T. Municipiul Vaslui	

S.C PAUL CONSULTING SSM.-SU. S.R.L.
Nr. înregistrare la Registrul Comerțului: J22/2569/06.12.2016
Cod fiscal: 36807495
Telefon: Col.(r) CIUBOTARIU-ANA PAUL - 0752 005 340
E-mail: ciubotariu.paul1967@gmail.com

Amplasament:
Judetul Vaslui, Municipiul Vaslui
Strada Gheorghe Doja, nr. 40, CF 82877

Proiect Nr.: 73/2024

Titlu proiect:
Obtinerea autorizatiei de construire pentru obiectivul de investitii: "Construire complex pentru invatamantul timpuriu (cresa, gradinita) si zona pentru activitati in aer liber in Municipiul Vaslui"

Faza: S.F.

Sef proiect	Arh. Mihalache Butnaru Marian Viorel	Scara: %	
Proiectat	Ing. Ciubotariu Ana Irina	Data: 2024	
Desenat	Ing. Ciubotariu Ana Irina		

Titlu plansa: Instalații electrice - Schema bloc

Plansa: IE 08