

INDICATIV	DENUMIRE ÎNCĂPERE	TEMPERATURA INTERIOARĂ DE CALCUL (pt. răcire în tavan) (°C)	SUPRAFAȚĂ TAVAN (mp)	SUPRAFAȚĂ TAVAN RĂCIT (mp)	PANOURI RADIANTE 500x1200 mm (0,6 mp)	PANOURI RADIANTE 1000x1200 mm (1,2 mp)	PANOURI RADIANTE 2000x1200 mm (2,4 mp)	SARCINA TERMICĂ ASIGURATĂ DE TAVANUL RĂCIT (W)	TIP DE TAVAN
C2D - 01	HOL	25,5	3,87	3	5	0	0	132	PANOU RADIANT 15 mm + PANOU RIGIPS 15 mm
C2D - 02	VESTIAR R.M.F.	25,5	12,88	10,2	3	7	0	448,8	PANOU RADIANT 15 mm + PANOU RIGIPS 15 mm
C2D - 03	HOL	25,5	3,20	2,4	4	0	0	105,6	PANOU RADIANT 15 mm + PANOU RIGIPS 15 mm
C2D - 04	G.S.F.	25,5	4,64	3,6	6	0	0	158,4	PANOU RADIANT 15 mm + PANOU RIGIPS 15 mm
C2D - 05	VESTIAR R.M.B.	25,5	7,97	6	2	4	0	264	PANOU RADIANT 15 mm + PANOU RIGIPS 15 mm
C2D - 06	G.S.B.	25,5	4,28	3	0	0	0	132	PANOU RADIANT 15 mm + PANOU RIGIPS 15 mm
C2D - 07	HOL	25,5	3,11	2,4	4	0	0	105,6	PANOU RADIANT 15 mm + PANOU RIGIPS 15 mm
C2D - 08	VESTIAR R.C.B.	25,5	7,97	6	2	4	0	264	PANOU RADIANT 15 mm + PANOU RIGIPS 15 mm
C2D - 09	VESTIAR R.C.F.	25,5	19,32	15	5	10	0	660	PANOU RADIANT 15 mm + PANOU RIGIPS 15 mm
C2D - 10	HOL	25,5	13,87	10,8	0	9	0	475,2	PANOU RADIANT 15 mm + PANOU RIGIPS 15 mm
C2D - 11	SCARA 1	25,5	13,02	10,2	3	7	0	448,8	PANOU RADIANT 15 mm + PANOU RIGIPS 15 mm
C2D - 12	G.S.E.G.	25,5	4,78	3,6	6	0	0	158,4	PANOU RADIANT 15 mm + PANOU RIGIPS 15 mm
C2D - 13	HOL	25,5	19,98	15,6	0	13	0	686,4	PANOU RADIANT 15 mm + PANOU RIGIPS 15 mm
C2D - 14	TRIERE RUFE MURDARE	25,5	4,69	3,6	6	0	0	158,4	PANOU RADIANT 15 mm + PANOU RIGIPS 15 mm
C2D - 15	DEZINFECTARE	25,5	4,65	3,6	6	0	0	158,40	PANOU RADIANT 15 mm + PANOU RIGIPS 15 mm
C2D - 16	SPĂLARE RUFE	25,5	5,41	4,2	7	0	0	184,8	PANOU RADIANT 15 mm + PANOU RIGIPS 15 mm
C2D - 17	USCARE RUFE	25,5	5,60	4,2	7	0	0	184,80	PANOU RADIANT 15 mm + PANOU RIGIPS 15 mm
C2D - 18	CANCELARIE EDUCATORI	25,5	15,73	12	0	10	0	528	PANOU RADIANT 15 mm + PANOU RIGIPS 15 mm
C2D - 19	CALCATORIE	25,5	7,35	5,4	3	3	0	237,6	PANOU RADIANT 15 mm + PANOU RIGIPS 15 mm
C2D - 20	DEPOZIT RUFE USCATE	25,5	8,29	6,6	3	4	0	290,40	PANOU RADIANT 15 mm + PANOU RIGIPS 15 mm
C2D - 21	G.S.P.A.	25,5	8,42	6,6	3	4	0	290,4	PANOU RADIANT 15 mm + PANOU RIGIPS 15 mm
C2D - 22	OFICIU CURĂȚENIE CREȘĂ	25,5	7,98	6	2	4	0	264	PANOU RADIANT 15 mm + PANOU RIGIPS 15 mm
C2D - 23	SPAȚIU TEHNIC	25,5	13,28	10,2	3	7	0	448,8	PANOU RADIANT 15 mm + PANOU RIGIPS 15 mm
C2D - 24	SPAȚIU TEHNIC	25,5	26,18	20,4	4	15	0	897,6	PANOU RADIANT 15 mm + PANOU RIGIPS 15 mm
C2D - 25	SCARA 2	25,5	12,66	9,6	6	5	0	422,4	PANOU RADIANT 15 mm + PANOU RIGIPS 15 mm
TOTAL			239.13	184.20	90.00	106.00	0.00	8104.80	

LEGENDA

	Sistem de răcire, panou radiant cu o grosime de 15 mm și țeavă PE-XC, cu barieră de oxigen cu $Ø_{țeavă}$ = 8 mm, circuit țeavă integrat tip spirală;
T	Termostat programabil wireless, 5 - 30°C, protecție antiîngheț, montaj aparent pe perete.

DUMITRESCU C. MARIANA
C.C.I.A. Ilfov
NR. 10119
INGINER VERIFICATOR DE PROIECTE

ORDINUL ARHITECȚILOR DIN ROMÂNIA
12336
Marian-Viorel MIHALACHE BUTNARU

Categorie de importanta: C		Clasa de importanta: II		GRF II	Risc mic de incendiu
EXPERT					
VERIFICATOR				REFERAT/EXPERTIZA NR./DATA	Nr./Data:
SPECIFICATIE	NUME		SEMNATURA CERINTA	**Beneficiar:** U.A.T. Municipiul Vaslui	
	S.C PAUL CONSULTING SSM.-SU. S.R.L. Nr. înregistrare la Registrul Comerțului: J22/2569/06.12.2016 Cod fiscal: 36807495 Telefon: Col.(r) CIUBOTARIU-ANA PAUL - 0752 005 340 E-mail: ciubotariu.paul1967@gmail.com			**Amplasament:** Județul Vaslui, Municipiul Vaslui Strada Gheorghe Doja, nr. 40, CF 82877	Proiect Nr.: 73/2024
Sef proiect	Arh. Mihalache Butnaru Marian Viorel		Scara: 1:100	**Titlu proiect:** Obtinerea autorizatiei de construire pentru obiectivul de investitii: "Construire complex pentru invatamantul timpuriu (cresa, gradinita) si zona pentru activitati in aer liber in Municipiul Vaslui"	Faza: S.F.
Proiectat	Ing. Ciubotariu Ana Irina		Data: 2024		
Desenat	Ing. Ciubotariu Ana Irina			**Titlu plansa:** Instalații răcire - Plan demisol C2, cota: -1,80 m	Plansa: R 01