ATENTIE
1. Asamblarea panelă se va cofra cu planșeele și peretele sortea de armătură, structură și instalații.
2. Înainte executării oricărui tip de lucrare, constructorul este obligat să verifice toate cotele pe șantier.
3. Toate neconcordanțele între planuri, cote, detalii și materialele efectuate vor fi înscrise în rapoartele proiectantului de specialitate

Materialele folosite:
- Beton: - C 12/15 - beton egalizare
- C 16/20 - înfășurătoare
- C 20/25 - suprastructură
- Armătură: - BST500C; SPP8

CLASA DE IMPORTANȚĂ: II
CATEGORIA DE IMPORTANȚĂ: C
AMPLASAMENT SEISMIC: ag=0,30g
Tc=0,70s

VERIFICATORI	NUME	SEMNĂTURA	BENEFICIAR
VERIFICATOR/EXPERT	NUME	SEMNĂTURA	REFERAT / EXPERTIZA NR. / DATA

S.C. CIVIL PROIECT S.R.L. VASLUI
R.C. J 37/405/2002
UAT MUNICIPIUL VASLUI
PR. NR. 462/2024

SPECIFICAȚIE	NUME	SEMNĂTURA	SCARA	TITLUL PROIECTULUI: CONSTRUIRE INTRARE, REPERE VASILE cu REPARARE SPATIU VASILE, S, SUC, CAM, SC.ESM
Șef proiect	Ach. Mihordian Alexandru		1:50	
Proiectat	Ing. Frunzeleș Alexandru		DATA	TITLU PLANȘA: PLAN COFRAJ PLANSEU
Desenat	Ing. Frunzeleș Alexandru		06.2024	Axele cladirii au fost trasate de la stalpi, care sunt verticali. Cota +3.50 / +4.30

FAZA:	S.P.	PL. NR.
	R03	

- beton:
- cont NE 012-1:2007 - C16/20, XC2, A/C 0.60, Cl 0.20
- Dmax16, S2, CEM II/A-S 32,5 N/R) (suprastructură)
- cont NE 012-1:2007 - C25/25, XC1, A/C 0.65, Cl 0.20,
- Dmax16, S2, CEM II/A-S 32,5 N/R) (infrastructură)

- beton:
- bloc/talpă de fundare = 5 cm
- elevație, grinzi fundare = 5 cm
- rampe scări = 2,0 cm
- grinzi = 3,5 cm
- stâlpi, cheiuri = 2,5 cm
- pilotI = 2,5 cm