

HOTĂRÂREA NR. 38
privind aprobarea Studiului de fezabilitate (SF) și indicatorilor tehnico-
economici pentru obiectivul de investiții
„CENTRALĂ TERMICĂ ȘCOALA GIMNAZIALĂ CONSTANTIN PARFENE”

Consiliul Local al Municipiului Vaslui,
Având în vedere:

- referatul Primarului Municipiului Vaslui;
- raportul compartimentului de specialitate;
- SF nr. 18248 din 2020 „CENTRALĂ TERMICĂ ȘCOALA GIMNAZIALĂ CONSTANTIN PARFENE” întocmit de SC TERMOLUX SRL VASLUI;
- avizele comisiilor pe domenii de specialitate ale consilierilor locali;

În temeiul art.129 alin. 1 și 2 lit.b, coroborat cu alin. 4 lit. d, și art. 196, alin. 1 lit. a din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ:

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă Studiul de fezabilitate (SF) și indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „CENTRALĂ TERMICĂ ȘCOALA GIMNAZIALĂ CONSTANTIN PARFENE”, conform anexei la prezenta hotărâre.

Art.2. Obiectivul de investiții „CENTRALĂ TERMICĂ ȘCOALA GIMNAZIALĂ CONSTANTIN PARFENE” se va cuprinde în Programul Anual de Investiții Publice pe anul 2020, anexă la buget.

Art.3. Ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcției de Investiții, Implementare Proiecte și Supraveghere Video.

Art.4. Hotărârea intră în vigoare conform art.198 alin. 1 din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ.

Câte un exemplar se va comunica;

- Instituției Prefectului Județului Vaslui;
- Primarului Municipiului Vaslui;
- Serviciului Buget-Contabilitate;
- Direcției de Investiții, Implementare Proiecte și Supraveghere Video;

VASLUI
28.05.2020

Președinte de ședință
Consilier,
Av. Mancaș Ioan Marian



Contrasemnează
Secretar,
Jrs. Lăcătușu Eduard

Direcția de Investiții, Implementare Proiecte și Supraveghere Video
Birou Investiții

ANEXĂ
PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII
„CENTRALĂ TERMICĂ ȘCOALA GIMNAZIALĂ CONSTANTIN PARFENE”

- Denumirea obiectivului: „CENTRALĂ TERMICĂ ȘCOALA GIMNAZIALĂ CONSTANTIN PARFENE”.
- Amplasament: str. Mihail Kogălniceanu, nr. 20, municipiul Vaslui.
- Beneficiar: UAT Municipiul Vaslui.
- Destinație: centrala termică.
- Valoarea totală: 613.360 lei (cu TVA).
- Valoarea lucrărilor de C+M: 459.310 lei (cu TVA).
- Lucrări principale:
 - fundații continue rigide din beton armat;
 - suprastructura va fi realizată din zidărie de cărămidă cu grosimea de 25 cm și stâlpișori din beton armat;
 - acoperișul propus are o învelitoare tip terasă înverzită;
 - pereții vor fi finisați la exterior cu termosistem vată minerală de 10 cm;
 - pardoseala încăperii va fi finisată cu gresie antiderapantă;
 - se vor monta 2 cazane acvatubulare din inox, în condensare, conectate la o butelie de egalizare a presiunilor în circuitul primar și cu refacerea traseelor de distribuție a agentului termic;
 - centrala va fi prevăzută cu boiler pentru prepararea apei calde de consum;
 - instalații electrice, instalații sanitare, instalații termice, instalații gaze naturale.

Președinte de ședință
Consilier,
Av. Mancaș Ioan Marian



Contrasemnează
Secretar,
Jrs. Lăcătușu Eduard